



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород, пр-т Славы, 102, т. 32-43-00, boguchs@mail.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, т. 30-66-08
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Яковлевскому городскому округу
г. Строитель, ул. 2-я Заводская, 2, тел./факс 8(47244)5-27-98

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)
о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «6» апреля 2021 г. № 12

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Серетинская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа», категория высокого риска

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

юридический адрес: Белгородская область, Яковлевский городской округ, с. Серетино, ул. Будёного, д. 26

фактический адрес осуществления деятельности: Белгородская область, Яковлевский городской округ, с. Серетино, ул. Будёного, д. 26

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:

Руднева Романа Анатольевича – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яковлевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области; Тюфанова Илью Ивановича – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яковлевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области; Подзолкова Максима Олеговича – старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яковлевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области; Скорых Лиану Сергеевну – старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яковлевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:

Не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках

Федерального государственного пожарного надзора реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"

6. Установить, что:

- настоящая проверка проводится с целью выполнения плана проведения плановых проверок на 2021 год и оценки выполнения требований пожарной безопасности, в соответствии с формой проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемой при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, утвержденного приложением N 13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального

государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 ноября 2018 г., Регистрационный N 52600).

- задачей настоящей проверки является проверка на объектах защиты и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Серетинская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» выполнения требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «12» апреля 2021 г.

Проверку окончить не позднее «23» апреля 2021 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 4, ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1, ст. 34, ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», приказ МЧС России от 30.11.2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45228).

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: требования пожарной безопасности, установленные законодательством, нормативными документами и нормативно - правовыми актами Российской Федерации.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- «12» апреля 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);

- «13» апреля 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);

- «14» апреля 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);

- «15» апреля 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);

- «16» апреля 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);

- «19» апреля 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);

- «20» апреля 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);

- «21» апреля 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);

- «22» апреля 2021 г. . оформление результатов проверки (7 часов);

- «23» апреля 2021 г. . оформление результатов проверки (7 часов).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», приказ МЧС России от 30.11.2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45228).

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Приказ о назначении на должность директора (генерального директора), руководителя, выписку из собрания учредителей юридического лица о назначении на должность директора (генерального директора), руководителя.

2. Должностные инструкции работников и распорядительные документы о назначении их на должность, на которых возложена ответственность за соблюдение и выполнение требований в области пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях, помещениях, агрегатах.

3. Инструкции о мерах пожарной безопасности, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.

4. Инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (для объектов с ночным пребыванием людей).

5. Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (для объектов с массовым пребыванием людей), документы о проведении практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

6. Распорядительный документ об определении порядка и сроков проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Документы, подтверждающие организацию и проведение противопожарных инструктажей с работниками организации.

7. Документы, подтверждающие обучение руководителя и (или) ответственных должностных лиц в области пожарной безопасности.

8. Перечень специально отведенных мест для курения на территории объектов защиты.

9. Перечень зданий и сооружений (при наличии), на которых выполнена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций, документы по её проведению. Документы по проведению проверки качества состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

10. Документы о проведении эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений (при их наличии).

11. Распорядительные документы, определяющие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов (при наличии). Документы о проведении работ.

12. Документы о проведении проверки работоспособности систем противопожарного водоснабжения.

13. Документы о проведении проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта.

14. Документы о проведении регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений.

15. Договора на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.

16. Инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (при их наличии).

17. Сертификаты на первичные средства пожаротушения.

18. Декларации пожарной безопасности (при их наличии).
19. Документы, содержащие классификацию материалов (веществ) по пожарной опасности, применяемые для отделки путей эвакуации.
20. Лицензия юридического лица, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности (при их наличии).
21. Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (при его наличии).
22. Проектная документация на объект защиты (раздел пожарная безопасность).

**Начальник отдела НД и ПР по
Яковлевскому городскому округу
(Главный государственный инспектор
Яковлевского городского округа по
пожарному надзору)
Руднев Р.А.**

(должность, фамилия, инициалы руководителя.), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Тюфанов Илья Иванович заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яковлевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области, т./факс 5-27-98, gpn-jakovlevo@31.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено: _____

(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)

При вручении копии распоряжения под роспись:

получил _____



(подпись)

16.00. 06.04.2022. Руднев Р.А.

(время, дата, должность, фамилия, инициалы)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-03
Отдел НД и ПРпо Яковлевскому городскому округу
г. Строитель ул. 2-я Заводская 2
т. 5-27-98

г. Строитель
(место составления акта)

" 21" апреля 2021 г.
(дата составления акта)

10 ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 12

По адресу/адресам: Белгородская область, Яковлевский городской округ, с.Серетино, ул.
Будённого, 26

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора по Яковлевскому
городскому округу по пожарному надзору № 12 от «06» апреля 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая \выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Серетинская основная
общеобразовательная школа Яковлевского городского округа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/ 15 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Яковлевскому городскому округу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «Серетинская ООШ» Коровянская Ольга Александровна 25.04.2021 г. 09ч.50мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник ОНД и ПР по Яковлевскому ГО УНД и ПР ГУ
МЧС России по Белгородской области Руднев Роман Анатольевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: Директор МБОУ «Серетинская ООШ» Коровянская
Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

п.1 Замок на дверях эвакуационного выхода не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа. (эвакуационный выход спортивного зала).

Основание: ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

п.2 Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями). (подвальное помещение школы).

Основание: ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 35 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

п.3 Под лестничным маршем школы хранятся вещи, мебель и другие горючие материалы.

Основание: ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 16 «к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

п.4 На путях эвакуации первого этажа допущено размещение промышленного холодильника.

Основание: ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 27 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

п.5 На 1-м этаже на путях эвакуации имеется двустороннее расположение дверей, при открывании которых ширина эвакуационного пути меньше ширины дверного полотна.

Основание: ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п.6 Дверь кабинета № 205 создаёт препятствие свободной эвакуации людей..

Основание: ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

п.7 Кабинет заместителя директора не оборудован системой пожарной сигнализации.

Основание: ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты». Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

п.8 Имеющийся на территории школы пожарный резервуар, находится в неисправном состоянии. (отсутствует вода).

Основание: ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Лицом, допустившим нарушения, является ответственный за пожарную безопасность в МБОУ «Серетинская ООШ» заместитель директора по АХЧ Осипенко Ирина Викторовна

ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЙ:

п.1,3,5,6– влияет на обеспечение безопасности людей

п.2,- влияет на причины возникновения пожаров, п.7 –влияет на ограничения распространения пожара, п.8- влияет на создание условий для успешного тушения пожара

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не является предметом проверки**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не являлось предметом проверки

(с указанием характера нарушений)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой проверки юридического лица от 06.04.2021 года № 12 на 2 л. в 1 экз.; предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 12/1/8 от 21.04.2021 года, объяснение заместителя директора по АХЧ МБОУ «Серетинская ООШ» Осипенко Ирины Викторовны на 1 л. в 1 экз.; приказ № 154 О назначении ответственного за пожарную безопасность, АКТ проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 26.08.2020г., Протокол проверки работоспособности систем АПС от 17.02 2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Яковлевскому ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области



Руднев Р.А.

_____ (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Директор МБОУ «Серетинская ООШ» Коровянская Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или его уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» апреля 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)





МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Белгородской области г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-03-00, boguch@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ОНД и ПР по Яковлевскому городскому округу, г. Строитель ул. 2-я Заводская 2

т. 5-27-98 grn-jakovlevo@31.mchs.gov.ru

Предписание № 12/1/8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Серетинская основная общеобразовательная школа

Яковлевского городского округа», директору Коровянской Ольге Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яковлевскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области Руднева Р.А. от 06.04.2021 г. № 12 и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 15.04.2021 г. по 21.04.2021 г. проведена плановая выездная проверка:

начальником ОНД и ПР по Яковлевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области Рудневым Романом Анатольевичем;

Объекта защиты МБОУ «Серетинская ООШ», расположенного по адресу: Белгородская область, Яковлевский городской округ,

с. Серетино ул. Будённого, д. 26.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МБОУ «Серетинская ООШ», Коровянской Ольгой Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Замок на дверях эвакуационного выхода не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа. (эвакуационный выход спортивного зала).	ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	02.08.2021г.	
2.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями). (подвальное помещение школы).	ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 35 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	02.08.2021г.	
3.	Под лестничным маршем школы хранятся вещи, мебель и другие горючие материалы.	ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 16 «к» Правил противопожарного режима в	02.08.2021г.	

		<p>Российской Федерации (уст. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	
4.	<p>На путях эвакуации первого этажа допущено размещение промышленного холодильника.</p>	<p>ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 27 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	02.08.2021г.
5.	<p>На 1-м этаже на путях эвакуации имеется двустороннее расположение дверей, при открывании которых ширина эвакуационного пути меньше ширины дверного полотна.</p>	<p>ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 4.3.3 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	02.08.2021г.
6.	<p>Дверь кабинета № 205 создаёт препятствие свободной эвакуации людей.</p>	<p>ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года</p>	02.08.2021г.

7.	Кабинет заместителя директора не оборудован системой пожарной сигнализации.	<p>№1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты». Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»</p> <p>02.08.2021г.</p>	
8.	Имеющийся на территории школы пожарный резервуар, находится в неисправном состоянии. (отсутствует вода)	<p>ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (уст. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>02.08.2021г.</p>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Яковлевскому ГО УНД и ПР ГУ МЧС России
по Белгородской области

Руднев Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил: директор МБОУ «Серетинская ООШ» Коровайский С.А.

года



«21» апреля 2021 года

«21» апреля 2021 года

Главному государственному инспектору
по Яковлевскому городскому округу
по пожарному надзору
Р.А.Рудневу
Директора МБОУ «Серетинская ООШ»
Коровянской О.А.

Ответ

на представление по устранению нарушений требований пожарной безопасности
от 21.04.2021 года

Рассмотрев представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 86 от 21.04.2021г. направляю Вам информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	Вид нарушений требования пожарной безопасности	Мероприятия по устранению нарушений	Устранение выявленных нарушений
1.	На путях эвакуации первого этажа допущено размещение промышленного холодильника	Холодильник убран	Апрель 2021 года
2.	Под лестничным маршем хранятся мебель, вещи и другие горючие материалы	Все посторонние предметы убраны	Май 2021 года
3.	На 1-м этаже на путях эвакуации имеется двустороннее расположение дверей, при открывании которых ширина эвакуационного пути меньше ширины дверного полотна	Замечание устранено путем расчета пожарного риска	Май 2021 года
4.	Замок на двери эвакуационных выходов не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Замок установлен	Май 2021 года
5.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (подвальное помещение школы)	Колпаки на светильники установлены	Май 2021 года
6.	На территории школы пожарный резервуар находится в неисправном состоянии (отсутствует вода)	На территории школы будет установлен пожарный гидрант	Сентябрь 2021 года
7.	Дверь кабинета № 205 создает препятствие свободной эвакуации людей	Замечание устранено путем расчета пожарного риска	Май 2021г.
8.	Кабинет заместителя директора не оснащен системой пожарной сигнализации	Замечание устранено	Май 2021 года

Директор МБОУ «Серетинская ООШ»



Коровянская О.А.